

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства
Кафедра «Санитарно-технические системы»

Утверждено на заседании кафедры
«Санитарно-технические системы»
«22» января 2020 г., протокол № 6

Зав. кафедрой



Р.А. Ковалев

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

«Наружные сети водоснабжения и водоотведения»
**основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата**

по направлению подготовки
08.03.01 – "Строительство"

с профилем
"Теплогазоснабжение и вентиляция"

Форма(ы) обучения: *очная, заочная*

Идентификационный номер образовательной программы: 080301-06-20

Тула 2020 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля)

Разработчик:

Соколова С.С.. доцент, к.т.н., доцент

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)



(подпись)

Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций *и индикаторов их достижения* [только для фондов оценочных средств (оценочных материалов) основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 3+++] представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Специальное противопожарное водоснабжение обеспечивает
 - а) водопроводной водой противопожарное оборудование населенных пунктов и промпредприятий;
 - б) подачу воды в расчетном количестве с необходимым давлением на необходимое время тушения пожара при выполнении требований к надежности функционирования всего комплекса системы водоснабжения;
 - с) подачу воды в необходимом количестве с повышенным давлением на время тушения пожара при выполнении требований к надежности функционирования всего комплекса системы водоснабжения.
2. При объединении различных водопроводов на промышленных предприятиях пожарные гидранты чаще всего располагают
 - а) на производственно- хозяйственном водопроводе;
 - б) на производственно- противопожарном водопроводе;
 - с) на хозяйственно- противопожарном водопроводе.
3. Регулирование неравномерности работы насосных станций первого и второго подъема достигается за счет
 - а) устройства РЧВ и водонапорных башен;
 - б) использования приборов автоматики на насосной станции второго подъема;
 - с) устройства двух водонапорных башен: в начале и конце сети.
4. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления зависит
 - а) от уклада жизни населения и режима работы промпредприятий;
 - б) от среднесуточного расхода и режима работы промпредприятий;
 - с) степени благоустройства зданий и количества жителей в населенном пункте.
5. Расходы воды на наружное пожаротушение для общественных зданий принимаются в зависимости
 - а) от назначения здания, его высоты и объема;
 - б) от назначения здания, его местоположения;
 - с) от высоты и объема, наличия пожарных кранов.

6. Сеть объединенной системы водоснабжения во время тушения пожара должна пропустить
 - a) дополнительно необходимое количество воды для целей пожаротушения;
 - b) необходимое количество воды для целей пожаротушения;
 - c) не менее расчетного расхода .
7. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов не питьевого качества
 - a) не допускается;
 - b) допускается с разрешения санитарно-эпидемиологической службы;
 - c) при обосновании соответствующей нормативной документацией.
8. Пожарные гидранты располагаются
 - a) на участках магистральной сети на расстоянии не более 150-200м друг от друга;
 - b) на участках распределительной сети на расстоянии не более 150-200м друг от друга;
 - c) как можно ближе к стенам зданий.
9. Регулирующий объем воды в резервуарах чистой воды должен определяться
 - a) на основе графиков отбора воды населением;
 - b) на основе графиков подачи и отбора воды;
 - c) на основе графиков заполнения емкости баков.
10. В баке водонапорной башни должен храниться неприкосновенный запас воды
 - a) необходимый на 10 минут тушения пожара;
 - b) необходимый на тушение 1 пожара;
 - c) необходимый на 3 часа тушения пожара.
11. Охлаждение нагретой воды в водохранилищах может происходить за счет
 - a) поступления поверхностных и грунтовых вод;
 - b) разбавления оборотной водой промпредприятия;
 - c) перемешивания с высокотемпературными стоками.
12. Схема внутреннего противопожарного водопровода без повысительных установок устраивается
 - a) когда расход воды наружном водопроводе больше расхода, необходимого для работы хозяйственно-питьевых приборов и пожарных кранов;
 - b) когда гарантированный напор наружного водопровода больше напора, необходимого для работы хозяйственно-питьевых приборов и пожарных кранов;
 - c) в случае , когда это экономически целесообразно.
13. Неполная раздельная система водоотведения предусматривает
 - a) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод;
 - b) устройство двух самостоятельных закрытых сетей: производственно-бытовой и дождевой;
 - c) укладку подземных бытовой и производственных сетей.
14. Основным исходным материалом для разработки проекта водоотведения населенного пункта является
 - a) проект планировки и застройки населенного пункта;
 - b) нормы водоотведения существующих промышленных предприятий;
 - c) климатические параметры района застройки.
15. Загрязнителем сточных вод после прямоточного охлаждения конденсаторов турбин является
 - a) соли жесткости;
 - b) большое количество пыли;
 - c) вносимое в водоем «тепло».
16. Сбросные воды гидрозолаудаления в зависимости от сорта топлива могут быть

- а) «условно чистыми»;
 - б) загрязнены взвешенными веществами;
 - с) кислыми или щелочными.
17. Сбросные воды после регенерации Na-катионитовых фильтров целесообразно направлять
- а) в систему канализации;
 - б) через истощенный Na-катионит перед пропусканьем свежего раствора;
 - с) в земляные котлованы.
18. К пассивным методам защиты от подтопления жилой застройки населенных пунктов не относятся
- а) дождевая канализация;
 - б) предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;
 - с) защитные дренажи.
19. Понятие “рабочая высота фильтрующей сетки” водозабора относится
- а) к плоской сетке
 - б) к вращающейся сетке
 - с) к обоим типам сеток
20. От чего не зависит конструкция водозаборного узла для приема подземных вод
- а) от геологического строения водоносных горизонтов
 - б) от гидравлических характеристик потока
 - с) от температуры наружного воздуха

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2, ПК-4.3)

1. Система водоснабжения – это
 - а) комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды от источников водоснабжения, ее очистки (в случае необходимости), хранения и подачи к месту потребления;
 - б) комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды от источников водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи к месту потребления;
 - с) комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды от источников водоснабжения, ее очистки, хранения.
2. При больших расходах промышленные предприятия
 - а) могут иметь самостоятельные водопроводы, обеспечивающие предприятие водой как из городского водопровода, так и от местных источников – поверхностных или подземных;
 - б) должны иметь только самостоятельные водопроводы, обеспечивающие предприятие водой как из городского водопровода, так и от местных источников – поверхностных или подземных;
 - с) не могут иметь самостоятельных водопроводов и должны получать воду из городских водопроводных сетей.
3. Водопроводные очистные сооружения предназначены для
 - а) требуемой очистки воды;
 - б) для обеспечения физических, химических и бактериологических характеристик;
 - с) для придания воде необходимых физических, химических и бактериологических качеств;
4. Расчетный суточный расход воды (в сутки наибольшего водопотребления) на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит
 - а) от среднесуточного расхода и коэффициента суточной неравномерности водопотребления;
 - б) от среднесуточного расхода и режима работы промпредприятий;

- с) от уклада жизни населения и режима работы промпредприятий.
- 5. Расходы воды на наружное пожаротушение для населенного пункта принимаются в зависимости
 - а) от производительности насосной станции второго подъема;
 - б) от количества населения и этажности застройки;
 - с) от количества пожарных гидрантов.
- 6. Общие расчетные пожарные расходы определяются из условия, что
 - а) водопровод обеспечивает отдельно тушение пожаров в населенном пункте и на промышленном предприятии;
 - б) водопровод обеспечивает одновременно тушение пожаров в населенном пункте и на промышленном предприятии;
 - с) водопровод обеспечивает тушение пожаров только в населенном пункте или на промышленном предприятии;
- 7. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по другим линиям
 - а) может не предусматриваться;
 - б) должна быть не менее 70% расчетных расходов;
 - с) должна быть не менее 50% расчетных расходов;
- 8. Пожарные гидранты следует располагать
 - а) как можно ближе к стенам зданий;
 - б) вдоль автомобильных дорог;
 - с) на ответвлениях от линий водопровода.
- 9. Общий объем резервуаров чистой воды состоит
 - а) из регулирующего объема и неприкосновенного запаса воды;
 - б) из расчетного объема воды на хозяйственно-питьевые нужды;
 - с) из расчетного объема воды на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарного запаса.
- 10. Неприкосновенный запас воды в резервуарах чистой воды определяется
 - а) на основе графиков подачи и отбора воды;
 - б) как сумма неприкосновенного запаса на пожаротушение и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на период 1 час;
 - с) как сумма неприкосновенного запаса на пожаротушение и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период пожаротушения.
- 11. Высоту водонапорной башни определяют исходя из условия
 - а) в любой час водопотребления должен обеспечиваться необходимый свободный напор;
 - б) в течение суток должен обеспечиваться необходимый свободный напор;
 - с) в час максимального водопотребления должен обеспечиваться необходимый свободный напор.
- 12. Выбор схемы внутреннего противопожарного водопровода зависит
 - а) от соотношения необходимого напора на вводе в здание и гарантированного напора в наружной сети;
 - б) от этажности здания и гарантированного напора в наружной сети;
 - с) от соотношения необходимого напора на вводе в здание и этажности здания.
- 13. Общесплавная система водоотведения предусматривает
 - а) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод;
 - б) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод, с периодическим сбросом через ливнеспуски;
 - с) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод, кроме сильно загрязненных производственных.
- 14. Неравномерность водоотведения оценивается

- а) с помощью максимальных и минимальных коэффициентов неравномерности;
 - б) с помощью параметров, вычисленных на станциях очистки стоков;
 - с) визуально на станциях очистки стоков.
15. На выбор трассы водоотводящей сети не влияют
- а) рельеф местности;
 - б) характер застройки кварталов;
 - с) климатические условия местности.
16. Сбросные воды после прямоточного охлаждения конденсаторов турбин с биохимической точки зрения
- а) являются «условно чистыми»;
 - б) загрязнены солями жесткости;
 - с) содержат большое количество пыли.
17. Для очистки сточных вод и конденсата мазутных станций, загрязненных нефтепродуктами, используют следующее оборудование
- а) мазутоловушки, флотомашин, сорбционные фильтры;
 - б) мазутоловушки и поля фильтрации;
 - с) мазутоловушки, градири и сорбционные фильтры
18. Грунтовые воды
- а) имеют свободную поверхность, сообщаются с атмосферой через зону аэрации и считаются безнапорными;
 - б) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и имеют пьезометрический напор;
 - с) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и считаются безнапорными.
19. От каких факторов зависит выбор типа фильтрующей сетки водозабора?
- а) от условий засорения ости источника
 - б) от производительности водозабора
 - с) от условий засорения ости источника и производительности водозабора
20. Подземные воды образуются главным образом за счет
- а) инфильтрации атмосферных и поверхностных вод
 - б) фильтрации через почву атмосферных осадков
 - с) фильтрации через почву воды при сельскохозяйственном орошении

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены
- а) для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и рабочих промышленных предприятий;
 - б) для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и рабочих промышленных предприятий (без учета расхода воды на душевые сетки);
 - с) для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и промышленных предприятий для использования в качестве технической воды.

2. Пожарные гидранты можно устанавливать на хозяйственных водопроводах в случае, если
 - а) расходы воды на пожаротушение значительно меньше хозяйственно-питьевых нужд;
 - б) есть разрешение пожарной инспекции;
 - в) на предприятиях с количеством работающих менее 10 тыс. человек.
3. При прямоточной схеме водоснабжения промышленных предприятий
 - а) производственные и хозяйственно-питьевые воды проходят специальную подготовку на очистных водопроводных сооружениях;
 - б) использованная вода не может сбрасываться в водоем;
 - в) отсутствует хозяйственно-питьевой водопровод, а производственные воды не проходят специальную подготовку на очистных водопроводных сооружениях;
4. Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определяются в зависимости
 - а) от площади территории, которую они занимают;
 - б) от климатических условий местности;
 - в) от суточного водопотребления населенного пункта.
5. Расходы воды на наружное пожаротушение для общественных зданий принимаются в зависимости
 - а) от назначения здания, его высоты и объема;
 - б) от назначения здания, его местоположения;
 - в) от высоты и объема, наличия пожарных кранов.
6. Для надежной подачи воды потребителям водопроводные сети должны быть
 - а) объединенными;
 - б) кольцевыми;
 - в) с водонапорной башней.
7. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки
 - а) производится в зависимости от диаметра трубопровода;
 - б) регламентируется действующими нормативными документами;
 - в) производится в зависимости от рельефа местности.
8. В расчетной схеме водопроводной сети считается, что в каждом узле сети потребляется расход, состоящий
 - а) из половины расходов, попутно отбираемых из участков, прилегающих к данному узлу и половины собственного сосредоточенного расхода;
 - б) из полных расходов, попутно отбираемых из участков, прилегающих к данному узлу и полного собственного сосредоточенного расхода;
 - в) из половины расходов, попутно отбираемых из участков, прилегающих к данному узлу и полного собственного сосредоточенного расхода.
9. Пожарный объем воды в резервуарах чистой воды надлежит предусматривать
 - а) в обязательном порядке;
 - б) когда получение необходимого для этого количества воды технически невозможно или экономически нецелесообразно;
 - в) когда получение необходимого для этого количества воды технически невозможно или не допустимо.
10. Водонапорная башня предназначена
 - а) для регулирования неравномерности водопотребления;
 - б) для отбора воды населением;
 - в) для заполнения резервуаров чистой воды.
11. Вода, используемая в теплоэнергетике не должна содержать
 - а) соли натрия и кальция;
 - б) соли жесткости и кислород;
 - в) растворимых примесей.


12. Схема внутреннего противопожарного водопровода с водонапорным баком и насосами устраивается
 - a) при кратковременном недостаточном давлении в водопроводной сети;
 - b) в случае, когда это экономически целесообразно;
 - c) при постоянном недостаточном давлении в водопроводной сети.
13. Объем бытовых сточных вод населенными пунктами определяется
 - a) нормами водоотведения и количеством проживающего населения;
 - b) схемой водоотведения;
 - c) типом системы водоотведения.
14. Проектирование водоотводящей сети населенного пункта производят в следующей последовательности
 - a) определение норм водоотведения, определение бассейна водоотведения и места выпуска очищенных сточных вод;
 - b) определение бассейна водоотведения, выбор площадки для размещения очистной станции и места выпуска очищенных сточных вод;
 - c) последовательность проектирования определяется проектирующей организацией.
15. Максимальная допустимая глубина заложения коллекторов водоотводящей сети не зависит
 - a) от материала труб;
 - b) от гидрологических условий;
 - c) от схемы водоотведения населенного пункта.
16. Промывные воды парогенераторов после нейтрализации и обработки хлором
 - a) можно сбрасывать в водоемы;
 - b) можно сбрасывать только в водонепроницаемые земляные котлованы;
 - c) можно повторно использовать.
17. Сбросные воды после регенерации Н-катионитовых фильтров целесообразно направлять
 - a) в систему канализации;
 - b) сразу в водоемы;
 - c) для «голодной регенерации».
18. Наружная дождевая канализация
 - a) не может понижать уровень грунтовых вод;
 - b) может понижать уровень грунтовых вод, если она совмещена с дренажом;
 - c) может понижать уровень грунтовых вод.
19. Какой режим работы водозабора считают аварийным?
 - a) когда остановлена одна из рабочих секций водозабора
 - b) когда отсутствует резервная секция
 - c) когда возникают чрезвычайные природные условия забора воды
20. Что относится к вертикальному водозабору для приема подземных вод
 - a) каптаж
 - b) шахтный колодец
 - c) родник

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2, ПК-4.3)

1. При больших расходах промышленные предприятия

- a) могут иметь самостоятельные водопроводы, обеспечивающие предприятие водой как из городского водопровода, так и от местных источников – поверхностных или подземных;
 - b) должны иметь только самостоятельные водопроводы, обеспечивающие предприятие водой как из городского водопровода, так и от местных источников – поверхностных или подземных;
 - c) не могут иметь самостоятельных водопроводов и должны получать воду из городских водопроводных сетей.
2. В водопроводе низкого давления свободный напор должен быть
- a) на уровне поверхности земли не менее 60 м;
 - b) на уровне поверхности земли не менее 10 м;
 - c) равен напору в пожарном гидранте.
3. Расчетный суточный расход воды (средний за год) на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит
- a) от количества жителей и этажности жилой застройки;
 - b) от места расположения водонапорной башни;
 - c) от количества жителей и степени благоустройства жилой застройки.
4. Поливка улиц и зеленых насаждений на территории населенного пункта должна производиться
- a) равномерно в течение суток;
 - b) в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления;
 - c) в зависимости от коэффициента часовой неравномерности водопотребления.
5. Общие расчетные пожарные расходы определяются из условия, что
- a) водопровод обеспечивает раздельно тушение пожаров в населенном пункте и на промышленном предприятии;
 - b) водопровод обеспечивает одновременно тушение пожаров в населенном пункте и на промышленном предприятии;
 - c) водопровод обеспечивает тушение пожаров только в населенном пункте или на промышленном предприятии;
6. Магистральные сети водопровода следует прокладывать
- a) по наиболее высоко расположенным точкам территории;
 - b) по наиболее низко расположенным точкам территории;
 - c) в соответствии с рельефом местности
7. Удельный расход воды из магистральной сети зависит
- a) от путевого расхода воды, равномерно отбираемого из всего участка магистральной сети;
 - b) от сосредоточенного расхода воды, отбираемого из участка магистральной сети;
 - c) от путевого и сосредоточенного расхода воды, равномерно отбираемого из всего участка магистральной сети;
8. Неприкосновенный запас воды в резервуарах чистой воды определяется
- a) на основе графиков подачи и отбора воды;
 - b) как сумма неприкосновенного запаса на пожаротушение и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на период 1 час;
 - c) как сумма неприкосновенного запаса на пожаротушение и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период пожаротушения.
9. Целесообразно водонапорную башню устанавливать
- a) в диктующей точке водопроводной сети;
 - b) на самой высокой точке сети;
 - c) на самой удаленной от насосной станции точке сети.
10. Общесплавная система водоотведения предусматривает

- а) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод;
 - б) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод, с периодическим сбросом через ливнеспуски;
 - с) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод, кроме сильно загрязненных производственных.
11. На общее количество бытовых сточных вод населенного пункта с промышленными предприятиями не влияет
- а) наличие производств со значительными тепловыделениями;
 - б) наличие производств с сильными загрязнениями;
 - с) наличие производств с постоянным в течение суток водоотведением.
12. При проектировании канализационной сети по возможности принимают
- а) максимальное ее заглубление и самотечный режим движения сточных вод;
 - б) минимальное ее заглубление и самотечный режим движения сточных вод;
 - с) минимальное ее заглубление и напорный режим движения сточных вод.
13. При трассировке уличной водоотводящей сети следует избегать
- а) устройства кольцуемого трубопровода;
 - б) устройства станций перекачки;
 - с) устройства смотровых колодцев.
14. Для очистки сточных вод и конденсата мазутных станций, загрязненных нефтепродуктами, используют следующее оборудование
- а) мазутоловушки, флотомшины, сорбционные фильтры;
 - б) мазутоловушки и поля фильтрации;
 - с) мазутоловушки, градири и сорбционные фильтры.
15. Сбросные воды реагентного хозяйства водоподготовительных установок целесообразно направлять
- а) на иловые площадки;
 - б) в градири;
 - с) сразу в водоемы.
16. Норма осушения территории застройки населенного пункта – это
- а) глубина понижения уровня грунтовых вод, считая от проектной отметки территории;
 - б) глубина понижения уровня подземных вод, считая от проектной отметки территории;
 - с) критерий аварийного состояния подтоплено территории.
17. Дренаж – это
- а) инженерная система из дрен и фильтрующих обсыпок, предназначенная для понижения уровня подземных вод;
 - б) инженерная система из дрен и фильтрующих обсыпок, предназначенная для понижения уровня грунтовых вод;
 - с) инженерная система из труб и фильтрующих обсыпок, предназначенная для понижения уровня подземных вод.
18. Каковы требования нормативных документов к высотному положению низа водоприемного отверстия относительно дна водотока или водоема (к величине порога “а”)?



- а) $a \leq 0,5\text{м}$ б) $a \geq 0,5\text{м}$
- с) требований нет

19. Шахтные колодцы используются

- a) для забора безнапорных вод при неограниченной глубине залегания
- b) для забора напорных вод
- c) для забора безнапорных вод при глубине их залегания 20-40 м.

20. Сороудерживающие сетки в береговых колодцах могут не устраиваться

- a) если река не замерзает
- b) если есть решетки
- c) при фильтрующих оголовках

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. При объединении различных водопроводов на промышленных предприятиях пожарные гидранты чаще всего располагают
 - a) на производственно- хозяйственном водопроводе;
 - b) на производственно- противопожарном водопроводе;
 - c) на хозяйственно- противопожарном водопроводе.
2. Водопроводные очистные сооружения предназначены для
 - a) требуемой очистки воды;
 - b) для обеспечения физических, химических и бактериологических характеристик;
 - c) для придания воде необходимых физических, химических и бактериологических качеств;
3. Расчетный суточный расход воды (в сутки наибольшего водопотребления) на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит
 - a) от среднесуточного расхода и коэффициента суточной неравномерности водопотребления;
 - b) от среднесуточного расхода и режима работы промпредприятий;
 - c) от уклада жизни населения и режима работы промпредприятий.
4. Расходы воды на производственные нужды промпредприятия определяются в зависимости
 - a) от максимального количества выпускаемой продукции;
 - b) от количества продукции и расхода воды для выпуска единицы продукции;
 - c) от количества работников на предприятии.
5. Сеть объединенной системы водоснабжения во время тушения пожара должна пропустить
 - a) дополнительно необходимое количество воды для целей пожаротушения;
 - b) необходимое количество воды для целей пожаротушения;
 - c) не менее расчетного расхода .
6. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по другим линиям
 - a) может не предусматриваться;
 - b) должна быть не менее 70% расчетных расходов;
 - c) должна быть не менее 50% расчетных расходов;

7. Пожарные гидранты следует располагать
 - a) как можно ближе к стенам зданий;
 - b) вдоль автомобильных дорог;
 - c) на ответвлениях от линий водопровода.
8. Путь расход воды – это
 - a) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города ;
 - b) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города и на поливку улиц и зеленых насаждений;
 - c) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города и на нужды промышленных предприятий.
9. Общее количество резервуаров чистой воды в одном узле должно быть
 - a) не менее двух;
 - b) определено расчетом;
 - c) определено экономической целесообразностью.
10. Высоту водонапорной башни определяют исходя из условия
 - a) в любой час водопотребления должен обеспечиваться необходимый свободный напор;
 - b) в течение суток должен обеспечиваться необходимый свободный напор;
 - c) в час максимального водопотребления должен обеспечиваться необходимый свободный напор.
11. Сбросные воды после промывки механических зернистых фильтров водоподготовительных установок целесообразно направлять
 - a) обратно на фильтры или в осветлители;
 - b) в специальные уплотнители для увеличения концентрации сухого вещества;
 - c) сразу в водоемы.
12. Грунтовые воды
 - a) имеют свободную поверхность, сообщаются с атмосферой через зону аэрации и считаются безнапорными;
 - b) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и имеют пьезометрический напор;
 - c) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и считаются безнапорными.
13. Сброс дренажных вод не должен предусматриваться
 - a) в дождевую канализацию;
 - b) в бытовую канализацию;
 - c) в близлежащий водоем.
14. Неполная раздельная система водоотведения предусматривает
 - a) устройство единой подземной канализационной сети для приема и отведения всех видов сточных вод;
 - b) устройство двух самостоятельных закрытых сетей: производственно-бытовой и дождевой;
 - c) укладку подземных бытовой и производственных сетей, а отведение дождевых сточных вод – лотками, кюветами и каналами.
15. Неравномерность водоотведения оценивается
 - a) с помощью максимальных и минимальных коэффициентов неравномерности;
 - b) с помощью параметров, вычисленных на станциях очистки стоков;
 - c) визуально на станциях очистки стоков.
16. На выбор трассы водоотводящей сети не влияют
 - a) рельеф местности;
 - b) характер застройки кварталов;


с) климатические условия местности.

17. Наименьшую глубину заложения водоотводящей сети следует принимать

- а) с учетом опыта эксплуатации водоотводящих сетей данного района;
- б) не менее 1м до верха трубы, считая от отметки поверхности земли;
- с) не менее 0,5м до верха трубы, считая от отметки планировки;

18. Каковы требования к превышению нижней кромки льда над верхом водоприемного отверстия

(к величине "а"



а) $a \leq 0,2\text{м}$

б) $a \geq 0,2\text{м}$

с) требований нет

19. Уровень воды в скважине при отсутствии откачек называется

- а) статическим
- б) динамическим
- с) депрессионным.

20. Ленточные вращающиеся сетки в береговых колодцах используют

- а) при заборе воды из сильно загрязненных рек
- б) при большой глубине реки
- с) если отсутствуют решетки

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2, ПК-4.3)

1. Регулирование неравномерности работы насосных станций первого и второго подъема достигается за счет

- а) устройства РЧВ и водонапорных башен;
- б) использования приборов автоматики на насосной станции второго подъема;
- с) устройства двух водонапорных башен: в начале и конце сети.

2. Расчетный суточный расход воды (в сутки наибольшего водопотребления) на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит

- а) от среднесуточного расхода и коэффициента суточной неравномерности водопотребления;
- б) от среднесуточного расхода и режима работы промпредприятий;
- с) от уклада жизни населения и режима работы промпредприятий.

3. Расходы воды на производственные нужды промпредприятия определяются в зависимости

- а) от максимального количества выпускаемой продукции;
- б) от количества продукции и расхода воды для выпуска единицы продукции;
- с) от количества работников на предприятии

4. Часовой расход воды на одну душевую кабину составляет

- а) 500 л;
- б) 375 л;
- с) разная величина в зависимости от категории цеха.

5. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов не питьевого качества

- а) не допускается;
- б) допускается с разрешения санитарно-эпидемиологической службы;
- с) при обосновании соответствующей нормативной документацией.

6. Пожарные гидранты следует располагать

- а) как можно ближе к стенам зданий;

- b) вдоль автомобильных дорог;
 - c) на ответвлениях от линий водопровода.
- 7. Путь расход воды – это
 - a) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города ;
 - b) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города и на полив-ку улиц и зеленых насаждений;
 - c) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города и на нужды промышленных предприятий.
- 8. Задачей увязки кольцевой сети является
 - a) нахождение действительного распределения воды по участкам при приня-тых наиболее выгодных диаметрах и расчетных режимах работы сети;
 - b) нахождение экономически выгодных диаметров по участкам сети при из-вестных расходах воды и расчетных режимах работы сети;
 - c) нахождение расчетных расходов воды по участкам при принятых диаметрах и различных режимах работы сети;
- 9. В баке водонапорной башни должен храниться неприкосновенный запас воды
 - a) необходимый на 10 минут тушения пожара;
 - b) необходимый на тушение 1 пожара;
 - c) необходимый на 3 часа тушения пожара.
- 10. Распределение охлаждаемой воды по поверхности орошения градирни может быть осуществлено
 - a) по напорной или безнапорной схемам;
 - b) равномерно или отдельными участками;
 - c) поверхностным водным потоком отдельными участками.
- 11. Основным исходным материалом для разработки проекта водоотведения населенно-го пункта является
 - a) проект планировки и застройки населенного пункта;
 - b) нормы водоотведения существующих промышленных предприятий;
 - c) климатические параметры района застройки.
- 12. На выбор трассы водоотводящей сети не влияют
 - a) рельеф местности;
 - b) характер застройки кварталов;
 - c) климатические условия местности.
- 13. Наименьшую глубину заложения водоотводящей сети следует принимать
 - a) с учетом опыта эксплуатации водоотводящих сетей данного района;
 - b) не менее 1м до верха трубы, считая от отметки поверхности земли;
 - c) не менее 0,5м до верха трубы, считая от отметки планировки;
- 14. Расчет внутриквартальной водоотводящей сети состоит
 - a) в определении диаметров трубопроводов, уклонов и скоростей движения сточных вод;
 - b) в определении наполнения трубопроводов и скоростей движения сточных вод;
 - c) в определении диаметров трубопроводов, скоростей движения сточных вод и количества канализационных колодцев.
- 15. Сбросные воды после регенерации Na-катионитовых фильтров целесообразно на-правлять
 - a) в систему канализации;
 - b) через истощенный Na-катионит перед пропуском свежего раствора;
 - c) в земляные котлованы.
- 16. Грунтовые воды

- a) имеют свободную поверхность, сообщаются с атмосферой через зону аэрации и считаются безнапорными;
- b) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и имеют пьезометрический напор;
- c) сверху и снизу перекрыты водоупорными породами и считаются безнапорными.

17. Сброс дренажных вод не должен предусматриваться

- a) в дождевую канализацию;
- b) в бытовую канализацию;
- c) в близлежащий водоем.

18. Насосные станции перекачки дренажных вод

- a) устраивают в обязательном порядке;
- b) устраивают при невозможности самотечного стока дренажных вод в места выпуска;
- c) самостоятельные не устраивают, а используют существующие для бытовых сточных вод.

19. Береговые сооружения для забора воды проектируются

- a) при пологом берегу реки
- b) при высоком берегу реки
- c) при высоком крутом берегу реки.

20. Является ли обязательным фильтр в конструкции водозаборной скважины?

- a) да, это обязательный элемент
- b) является обязательным при сыпучих грунтах
- c) не является обязательным при скальных грунтах