ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

Профиль движения по "воде"

Масштаб по горизонтали 1:500
Масштаб по вертикали 1:100



203,0

Отметка низа лотка трубы	210,87	210,82	207,72	207,29	207,63	210,83	210,82	207,72	207,38	207,72	210,83	210,82										
Проектная отметка земли	211,87	211,82	211,82	209,62	209,62	211,83	211,82	211,82	209,62	209,62	211,83	211,82										
Натурная отметка земли	209,61	209,62	209,61	209,62	209,62	209,63	209,61	209,62	209,62	209,62	209,61	209,61										
ГОСТ трубы и тип изоляции		1000х1300 обмазочная		ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные Ф1000		ГОСТ Р 54475-2011 Труба ПНД Ф800		1000х1300 обмазочная			ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные Ф1000			ГОСТ Р 54475-2011 Труба ПНД Ф800		1000х1300 обмазочная						
Основание		Искусственное	Естественное	Естественное		Естественное		Искусственное	Естественное		Естественное			Естественное		Искусственное						
Длина, м / Уклон, ‰		83 / 0,6		108 / 4		4,3 / 55		45 / 0,6			85 / 4			4,3 / 60		21 / 0,6						
Расстояние, м		83,0	240,0	108,0	12,0	55,0		45,0	240,0		85,0	12,0		60,0		21,0						
Номера точек	1	2		3	4	5		6	7		8	9		10		11		12				



203,0

Отметка низа лотка трубы		210,37		210,34	210,32 / 206,50		206,10	209,38		209,13	208,90		208,86									
Проектная отметка земли	211,82	211,82		211,34	211,30 / 211,30		210,30	210,30		209,93	209,90		209,86									
Натурная отметка земли	209,61	209,62		209,63	209,61 / 209,60		209,62	209,59		209,60	209,58		209,59									
ГОСТ трубы и тип изоляции		1000х1300 обмазочная		ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные Ф1300		ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные Ф400		ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные Ф600		То же Ф800	То же Ф1000											
Основание		Естественное		Искусственное	Искусственное		Естественное			Естественное												
Длина, м / Уклон, ‰		50 / 0,6		37 / 0,4	1		50 / 8			38 / 1,3	10 / 2,5		23 / 1,5									
Расстояние, м		240,0		50,0	37,0		50,0	12,0		38,0	10,0		23,0									
Номера точек	12	13		14	15	16		17	18		19	20		21								

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Курсовая работа	
Разраб.						Расчет и проектирование биологической очистки сточных вод по схеме ААО	
Пров.		Бурдова М.Г.				Технология удаления биогенных элементов из сточных вод	Стадия: У; Лист: 2; Листов: 2
Н. контр.						Профиль движения по воде Мг 1:500 Мв 1:100	ТулГУ, гр. 3411...

Копировал

Формат А1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK